

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/12/20г. - 24/01/21г.

январь 2021г.

Абонент: ТСЖ-27

Адрес: ул. Р-Люксембург, 52/1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды = _____ Т.сут МГВС = _____ Т.сут

Тхв = 5.00 °C

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч

G под min = 1.00 м3/ч

G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00054727
по 2.7

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0xFDCE

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч	
25/12/20	64.23	56.55	7.68	114.20	112.05	328.40	323.46	1.325	24	0	
26/12/20	58.61	49.03	9.58	342.50	337.02	347.40	343.43	3.225	24	0	
27/12/20	59.11	49.23	9.88	341.80	336.23	346.30	342.33	3.322	24	0	
28/12/20	63.80	52.69	11.11	345.80	339.35	350.10	345.51	3.773	24	0	
29/12/20	61.53	51.06	10.47	345.10	339.10	349.50	345.20	3.549	24	0	
30/12/20	60.48	50.28	10.20	343.90	338.10	348.20	344.02	3.448	24	0	
31/12/20	60.13	50.11	10.02	343.80	338.05	348.10	343.97	3.384	24	0	
01/01/21	59.90	50.03	9.87	344.10	338.38	348.30	344.18	3.341	24	0	
02/01/21	58.94	49.43	9.51	342.90	337.36	347.20	343.16	3.204	24	0	
03/01/21	57.98	48.64	9.34	342.20	336.87	346.50	342.59	3.147	24	0	
04/01/21	61.31	50.96	10.35	342.30	336.37	346.40	342.16	3.482	24	0	
05/01/21	59.70	49.78	9.92	343.70	338.05	348.00	343.93	3.354	24	0	
06/01/21	61.20	50.91	10.29	344.20	338.26	348.30	344.05	3.482	24	0	
07/01/21	56.82	47.90	8.92	340.90	335.76	345.10	341.37	2.998	24	0	
08/01/21	54.70	46.30	8.40	339.70	334.94	344.00	340.48	2.816	24	0	
09/01/21	56.71	47.78	8.93	341.00	335.89	345.00	341.24	2.997	24	0	
10/01/21	61.51	51.12	10.39	344.10	338.08	348.10	343.80	3.514	24	0	
11/01/21	65.50	53.91	11.59	345.90	339.13	349.50	344.72	3.932	24	0	
12/01/21	64.27	53.10	11.17	345.80	339.26	349.40	344.76	3.789	24	0	
13/01/21	61.63	51.28	10.35	345.40	339.34	349.20	344.88	3.513	24	0	
14/01/21	63.57	52.48	11.09	345.40	339.01	349.20	344.68	3.757	24	0	
15/01/21	66.22	54.44	11.78	346.40	339.48	349.90	345.00	3.999	24	0	
16/01/21	69.49	56.40	13.09	346.40	338.88	349.80	344.60	4.436	24	0	
17/01/21	72.77	58.66	14.11	346.30	338.08	349.50	343.91	4.771	24	0	
18/01/21	73.65	59.34	14.31	349.40	340.96	352.60	346.83	4.883	24	0	
19/01/21	75.86	60.64	15.22	349.70	340.77	352.60	346.61	5.193	24	0	
20/01/21	77.43	61.88	15.55	356.40	346.94	359.60	353.23	5.401	24	0	
21/01/21	76.42	61.19	15.23	354.20	345.03	357.60	351.41	5.257	24	0	
22/01/21	63.57	52.48	11.09	342.80	336.43	346.80	342.26	3.729	24	0	
23/01/21	58.80	49.06	9.74	341.70	336.23	345.80	341.84	3.276	24	0	
24/01/21	56.79	47.60	9.19	338.90	333.81	343.10	339.42	3.069	24	0	
Итого:				10456.	10263.2	10789.	10649.0	113.366	744	0	
Средние:	63.31	52.39	10.91								

Дата	V1	M1	V2	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/12/20 24:00	18088.20	17824.66	22370.90	22124.35	150.768	4208	247
24/01/21 24:00	28545.10	28087.87	33160.40	32773.38	264.134	4952	247
Итого:	10456.90	10263.21	10789.50	10649.03	113.366	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5206ч

307.67

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г Ростов-на-Дону		БИК	046015762	
		Сч. №	30101810100000000762	
Банк получателя				
ИНН 6154023190	КПП 615401001	Сч. №	40702810200500000022	
АО ТЭПТС "ТЕПЛОЭНЕРГО"				
Получатель				Отсканируйте для оплаты

Счет на оплату № 270 от 31 января 2021 г.

Поставщик АО ТЭПТС "ТЕПЛОЭНЕРГО", ИНН 6154023190, КПП 615401001, 347900, Ростовская (Исполнитель) обл, Таганрог г, Ломакина ул, дом № 23А, тел.: (8634) 383209

Покупатель ТСЖ-27, ИНН 6154114489, КПП 615401001, 347900, Ростовская обл, Таганрог г, Розы (Заказчик): Люксембург ул, дом № 52/1, тел.: 36-20-16

Основание: Договор энергоснабжения №58 от 15.10.2008г.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	тепловая энергия за январь 2021 г.	113,36	Гкал	2 073,71	235 075,77

Итого: 235 075,77


В том числе НДС: 39 179,30

Всего к оплате: 235 075,77


Всего наименований 1, на сумму 235 075,77 руб

Двести тридцать пять тысяч семьдесят пять рублей 77 копеек

Руководитель



Бухгалтер



Пузанова Е.А.

февраль 2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/01/21г.-24/02/21г.

Абонент:ТСЖ-27

Адрес:ул. Р-Люксембург, 52/1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____Т.сут МГВС=_____ Т.сут

Тхв= 5.00°C

Договор №:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00054727 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 Т3=0 КС=0xFDCE
по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	Т	м3	Т	Гкал	ч	ч	
25/01/21	61.21	50.80	10.41	344.00	338.07	348.10	343.86	3.516	24	0	
26/01/21	58.46	49.01	9.45	341.40	335.95	345.40	341.47	3.172	24	0	
27/01/21	59.34	49.59	9.75	342.10	336.52	346.00	342.02	3.278	24	0	
28/01/21	58.66	49.17	9.49	341.30	335.85	345.10	341.18	3.188	24	0	
29/01/21	59.18	49.45	9.73	341.40	335.86	345.00	340.97	3.267	24	0	
30/01/21	57.55	48.38	9.17	340.10	334.86	343.80	339.97	3.071	24	0	
31/01/21	55.89	47.06	8.83	338.40	333.45	342.20	338.60	2.942	24	0	
01/02/21	56.49	47.66	8.83	338.60	333.55	342.30	338.59	2.943	24	0	
02/02/21	52.42	44.79	7.63	336.30	331.94	340.00	336.75	2.529	24	0	
03/02/21	49.74	42.97	6.77	342.00	338.00	345.90	342.88	2.287	24	0	
04/02/21	51.26	44.08	7.18	347.10	342.81	350.90	347.66	2.460	24	0	
05/02/21	55.93	47.02	8.91	345.10	340.04	348.50	344.83	3.028	24	0	
06/02/21	65.47	53.69	11.78	345.30	338.53	348.00	343.30	3.987	24	0	
07/02/21	68.47	55.63	12.84	344.20	336.87	346.70	341.70	4.328	24	0	
08/02/21	71.04	57.37	13.67	344.50	336.69	346.70	341.38	4.603	24	0	
09/02/21	65.14	53.19	11.95	342.70	336.07	345.10	340.49	4.015	24	0	
10/02/21	58.32	48.54	9.78	339.20	333.84	341.90	338.05	3.266	24	0	
11/02/21	54.04	45.61	8.43	337.50	332.88	340.50	337.11	2.801	24	0	
12/02/21	54.98	46.17	8.81	338.00	333.22	340.90	337.45	2.931	24	0	
13/02/21	69.28	55.94	13.34	344.00	336.54	346.10	341.07	4.492	24	0	
14/02/21	72.45	58.00	14.45	345.10	337.01	346.90	341.48	4.873	24	0	
15/02/21	71.93	57.99	13.94	345.70	337.65	347.60	342.16	4.710	24	0	
16/02/21	71.43	57.54	13.89	345.00	337.09	347.00	341.68	4.685	24	0	
17/02/21	72.01	57.99	14.02	345.00	336.97	347.00	341.58	4.728	24	0	
18/02/21	72.38	58.29	14.09	345.70	337.59	347.70	342.21	4.761	24	0	
19/02/21	72.81	58.70	14.11	345.70	337.50	347.80	342.22	4.762	24	0	
20/02/21	69.52	56.50	13.02	345.80	338.27	348.10	342.92	4.405	24	0	
21/02/21	67.16	54.82	12.34	343.60	336.55	346.10	341.25	4.156	24	0	
22/02/21	63.50	52.37	11.13	344.60	338.27	347.50	343.02	3.764	24	0	
23/02/21	67.48	54.85	12.63	344.30	337.16	346.80	341.89	4.258	24	0	
24/02/21	72.32	57.98	14.34	345.20	337.12	347.30	341.89	4.837	24	0	

Итого:				10628.	10432.7	10718.	10581.6	116.043	744	0	
Средние:	63.09	51.97	11.11								

Дата	V1	M1	V2	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	Т	м3	Т	Гкал	ч	ч
24/01/21 24:00	28545.10	28087.87	33160.40	32773.38	264.134	4952	247
24/02/21 24:00	39174.00	38520.59	43879.30	43355.01	380.177	5696	247
Итого:	10628.90	10432.72	10718.90	10581.63	116.043	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 5950ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

