

январь 2020г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/12/19г.-24/01/20г.

Абонент:ТСЖ-27

Адрес:ул. Р-Люксембург, 52/1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____т.сут МГВС=_____т.сут

Тхв= 5.00°С

Договор N:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00064727
по 2.7

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хС9DV

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч	
25/12/19	56.08	48.51	7.57	349.70	344.57	350.90	346.96	2.607	24	0	
26/12/19	57.53	49.73	7.80	350.40	345.03	351.70	347.57	2.695	24	0	
27/12/19	56.18	48.74	7.44	347.50	342.37	348.90	344.98	2.546	24	0	
28/12/19	53.11	46.57	6.54	346.00	341.45	347.20	343.65	2.234	24	0	
29/12/19	58.20	50.11	8.09	348.90	343.40	350.40	346.23	2.779	24	0	
30/12/19	57.25	49.51	7.74	348.20	342.87	349.70	345.65	2.652	24	0	
31/12/19	59.48	50.92	8.56	348.80	343.10	350.30	345.99	2.935	24	0	
01/01/20	57.92	49.86	8.06	348.70	343.25	350.10	345.99	2.768	24	0	
02/01/20	57.13	49.02	8.11	314.40	309.62	315.40	311.81	2.510	24	0	
03/01/20	59.59	50.74	8.85	287.90	283.16	288.70	285.18	2.505	24	0	
04/01/20	59.08	50.76	8.32	352.70	346.99	354.00	349.68	2.887	24	0	
05/01/20	58.08	50.01	8.07	318.00	313.01	319.10	315.31	2.524	24	0	
06/01/20	58.47	50.45	8.02	351.40	345.82	352.60	348.35	2.774	24	0	
07/01/20	59.99	51.44	8.55	352.70	346.84	354.00	349.60	2.968	24	0	
08/01/20	62.57	53.29	9.28	353.00	346.64	354.50	349.76	3.219	24	0	
09/01/20	62.72	53.34	9.38	354.20	347.81	355.70	350.94	3.262	24	0	
10/01/20	62.33	53.13	9.20	354.10	347.77	355.60	350.87	3.202	24	0	
11/01/20	58.38	50.37	8.01	352.40	346.82	353.80	349.58	2.778	24	0	
12/01/20	57.19	49.39	7.80	306.80	302.15	307.90	304.34	2.358	24	0	
13/01/20	56.46	48.51	7.95	266.40	262.42	267.50	264.49	2.081	24	0	
14/01/20	56.58	48.75	7.83	349.30	344.09	350.60	346.64	2.696	24	0	
15/01/20	56.81	49.00	7.81	352.10	346.83	353.50	349.45	2.704	24	0	
16/01/20	59.86	51.28	8.58	352.60	346.77	354.10	349.71	2.974	24	0	
17/01/20	60.73	51.93	8.80	353.10	347.09	354.60	350.13	3.054	24	0	
18/01/20	57.48	49.70	7.78	351.80	346.38	353.30	349.16	2.697	24	0	
19/01/20	61.69	52.69	9.00	356.30	350.05	357.80	353.14	3.148	24	0	
20/01/20	63.27	53.83	9.44	355.80	349.27	357.40	352.54	3.301	24	0	
21/01/20	62.41	53.18	9.23	354.70	348.34	356.40	351.67	3.216	24	0	
22/01/20	58.94	50.64	8.30	353.60	347.91	355.10	350.79	2.885	24	0	
23/01/20	59.29	50.80	8.49	354.20	348.42	355.70	351.39	2.956	24	0	
24/01/20	63.51	53.86	9.65	357.30	350.71	358.90	354.02	3.384	24	0	
Итого:				10643.	10470.9	10685.	10555.5	87.299	744	0	
Средние:	58.97	50.64	8.33								

Дата	V1	M1	V2	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/12/19 24:00	51491.50	50801.77	47480.10	46988.31	333.486	8004	0
24/01/20 24:00	62134.50	61272.72	58165.50	57543.88	420.785	8748	0
Итого:	10643.00	10470.95	10685.40	10555.57	87.299	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 8755ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



Р.П.Т.
28.01.20.

ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г. Ростов-на-Дону		БИК	046015762
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000762
ИНН 6154023190	КПП 615401001	Сч. №	40702810200500000022
АО ТЭПТС "ТЕПЛОЭНЕРГО"			
Получатель			

Счет на оплату № 363 от 31 января 2020 г.

Поставщик АО ТЭПТС "ТЕПЛОЭНЕРГО", ИНН 6154023190, КПП 615401001, 347900, Ростовская (Исполнитель) обл, Таганрог г, Ломакина ул, дом № 23А, тел.: (8634) 38-32-09

Покупатель ТСЖ-27, ИНН 6154114489, КПП 615401001, 347900, Ростовская обл, Таганрог г, Розы (Заказчик): Люксембург ул, дом № 52/1, тел.: 36-20-16

Основание: Договор энергоснабжения №58 от 15.10.2008г.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	тепловая энергия за январь 2020 г.	89,97	Гкал	2 063,29	185 634,20

Итого: 185 634,20


В том числе НДС: 30 939,03

Всего к оплате: 185 634,20


Всего наименований 1, на сумму 185 634,20 руб

Сто восемьдесят пять тысяч шестьсот тридцать четыре рубля 20 копеек

Руководитель




Бухгалтер



Пузанова Е.А.

февраль 2020г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/01/20г.-24/02/20г.

Абонент:ТСЖ-27

Адрес:ул. Р-Люксембург, 52/1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____Т.сут МГВС=_____Т.сут

Тхв= 5.00°С

Договор N: _____

Тип расходомера: _____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00064727
по 2.7

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хс9DB

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч	
25/01/20	57.36	49.39	7.97	351.20	345.82	352.60	348.52	2.755	24	0	
26/01/20	56.33	48.66	7.67	352.00	346.80	353.20	349.25	2.660	24	0	
27/01/20	60.50	51.71	8.79	353.70	347.74	355.20	350.72	3.052	24	0	
28/01/20	57.05	49.47	7.58	350.90	345.57	352.40	348.32	2.617	24	0	
29/01/20	54.17	47.32	6.85	348.90	344.13	350.10	346.38	2.358	24	0	
30/01/20	54.42	47.49	6.93	349.50	344.64	350.80	347.08	2.387	24	0	
31/01/20	58.11	50.20	7.91	353.30	347.74	354.60	350.34	2.748	24	0	
01/02/20	58.94	50.85	8.09	353.40	347.68	354.80	350.48	2.813	24	0	
02/02/20	54.64	47.73	6.91	349.90	345.01	351.10	347.31	2.381	24	0	
03/02/20	52.46	46.08	6.38	349.40	344.87	350.50	346.96	2.203	24	0	
04/02/20	56.44	48.83	7.61	350.70	345.49	352.10	348.14	2.629	24	0	
05/02/20	61.07	52.26	8.81	352.10	346.03	353.60	349.07	3.047	24	0	
06/02/20	62.37	53.19	9.18	353.30	346.98	354.80	350.08	3.187	24	0	
07/02/20	66.33	55.88	10.45	357.50	350.34	359.10	353.86	3.660	24	0	
08/02/20	74.95	61.67	13.28	357.70	348.77	359.80	353.50	4.636	24	0	
09/02/20	77.74	63.69	14.05	357.60	348.06	359.60	352.89	4.899	24	0	
10/02/20	73.73	61.06	12.67	357.90	349.22	359.80	353.59	4.426	24	0	
11/02/20	65.90	55.65	10.25	356.20	349.12	357.70	352.53	3.577	24	0	
12/02/20	62.37	53.15	9.22	356.30	349.93	357.80	353.05	3.228	24	0	
13/02/20	58.22	50.09	8.13	351.10	345.58	352.40	348.21	2.810	24	0	
14/02/20	57.47	49.48	7.99	350.10	344.72	351.40	347.30	2.752	24	0	
15/02/20	58.99	50.76	8.23	352.40	346.69	353.70	349.38	2.853	24	0	
16/02/20	60.30	51.69	8.61	353.00	347.05	354.40	349.91	2.987	24	0	
17/02/20	59.01	50.84	8.17	352.10	346.40	353.50	349.19	2.830	24	0	
18/02/20	57.25	49.57	7.68	350.70	345.34	352.00	347.89	2.654	24	0	
19/02/20	57.32	49.71	7.61	350.70	345.31	352.00	347.88	2.626	24	0	
20/02/20	56.91	49.42	7.49	352.50	347.20	353.80	349.71	2.599	24	0	
21/02/20	58.69	50.67	8.02	352.70	347.06	354.00	349.70	2.786	24	0	
22/02/20	59.26	50.98	8.28	353.10	347.37	354.60	350.23	2.872	24	0	
23/02/20	59.11	50.93	8.18	353.80	348.08	355.20	350.86	2.845	24	0	
24/02/20	55.80	48.52	7.28	351.20	346.10	352.40	348.44	2.519	24	0	
Итого:				10934.	10750.8	10979.	10840.7	92.396	744	0	
Средние:	60.10	51.51	8.58								

Дата	V1	M1	V2	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/01/20 24:00	62134.50	61272.72	58165.50	57543.88	420.785	8748	0
24/02/20 24:00	73069.40	72023.56	69144.50	68384.65	513.181	9492	0
Итого:	10934.90	10750.84	10979.00	10840.77	92.396	744	0

Период нормальной работы 744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 9500ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации



Ручка
26.02.20

ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г. Ростов-на-Дону		БИК	046015762
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000762
ИНН 6154023190	КПП 615401001	Сч. №	40702810200500000022
АО ТЭПТС "ТЕПЛОЭНЕРГО"			
Получатель			

Счет на оплату № 790 от 29 февраля 2020 г.

Поставщик **АО ТЭПТС "ТЕПЛОЭНЕРГО"**, ИНН 6154023190, КПП 615401001, 347900, Ростовская (Исполнитель) обл, Таганрог г, Ломакина ул, дом № 23А, тел.: (8634) 38-32-09

Покупатель **ТСЖ-27**, ИНН 6154114489, КПП 615401001, 347900, Ростовская обл, Таганрог г, Розы (Заказчик): Люксембург ул, дом № 52/1, тел.: 36-20-16

Основание: Договор энергоснабжения №58 от 15.10.2008г.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	тепловая энергия за февраль 2020 г.	94,17	Гкал	2 063,29	194 300,02

Итого: 194 300,02

В том числе НДС: 32 383,34

Всего к оплате: 194 300,02

Всего наименований 1, на сумму 194 300,02 руб

Сто девяносто четыре тысячи триста рублей 02 копейки



Руководитель

Стукало В.А.

Бухгалтер

Пузанова Е.А.

март 2020г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/02/20г.-24/03/20г.

Абонент:ТСЖ-27

Адрес:ул. Р-Люксембург, 52/1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____Т.сут МГВС=_____Т.сут

Тхв= 5.00°С

Договор N:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00064727 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0хс9DB
по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч	
25/02/20	55.72	48.24	7.48	350.40	345.29	351.90	348.01	2.584	24	0	
26/02/20	54.43	47.59	6.84	349.40	344.54	350.70	346.94	2.357	24	0	
27/02/20	48.91	43.75	5.16	349.60	345.60	350.50	347.29	1.783	24	0	
28/02/20	48.51	43.18	5.33	350.00	346.11	351.10	348.02	1.843	24	0	
29/02/20	54.56	47.66	6.90	349.50	344.63	350.60	346.81	2.375	24	0	
01/03/20	53.20	46.73	6.47	348.50	343.88	349.70	346.07	2.226	24	0	
02/03/20	51.72	45.72	6.00	351.00	346.58	352.00	348.50	2.077	24	0	
03/03/20	48.72	43.65	5.07	351.90	347.92	352.90	349.67	1.763	24	0	
04/03/20	47.47	42.83	4.64	350.80	347.04	351.60	348.51	1.614	24	0	
05/03/20	46.77	42.40	4.37	350.40	346.80	351.30	348.28	1.515	24	0	
06/03/20	46.48	42.11	4.37	350.50	346.87	351.30	348.30	1.516	24	0	
07/03/20	46.69	42.31	4.38	350.90	347.27	351.60	348.59	1.522	24	0	
08/03/20	46.52	42.31	4.21	349.50	345.94	350.30	347.33	1.459	24	0	
09/03/20	45.66	41.77	3.89	349.20	345.75	349.90	346.97	1.346	24	0	
10/03/20	47.01	42.64	4.37	352.00	348.30	352.60	349.55	1.522	24	0	
11/03/20	46.22	41.98	4.24	349.60	346.05	350.40	347.46	1.467	24	0	
12/03/20	46.12	41.85	4.27	350.20	346.64	350.90	347.99	1.485	24	0	
13/03/20	46.95	42.41	4.54	350.60	346.93	351.30	348.28	1.575	24	0	
14/03/20	46.48	42.04	4.44	350.50	346.89	351.20	348.23	1.539	24	0	
15/03/20	51.42	45.49	5.93	354.10	349.66	355.20	351.71	2.072	24	0	
16/03/20	53.01	46.50	6.51	355.40	350.74	356.40	352.75	2.287	24	0	
17/03/20	52.81	46.46	6.35	355.60	350.95	356.70	353.04	2.231	24	0	
18/03/20	51.50	45.57	5.93	354.30	349.89	355.30	351.80	2.074	24	0	
19/03/20	51.82	45.85	5.97	353.60	349.13	354.70	351.13	2.082	24	0	
20/03/20	49.44	44.13	5.31	352.60	348.49	353.60	350.32	1.851	24	0	
21/03/20	49.68	44.36	5.32	352.20	348.11	353.10	349.78	1.849	24	0	
22/03/20	48.57	43.60	4.97	352.00	348.08	352.80	349.61	1.732	24	0	
23/03/20	52.56	46.25	6.31	354.50	349.92	355.40	351.79	2.209	24	0	
24/03/20	53.88	47.01	6.87	355.80	350.95	356.80	353.08	2.410	24	0	
Итого:				10194.	10074.9	10221.	10125.8	54.365	696	0	
Средние:	49.75	44.35	5.39								

Дата	V1	M1	V2	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/02/20 24:00	73069.40	72023.56	69144.50	68384.65	513.181	9492	0
24/03/20 24:00	83264.00	82098.51	79366.30	78510.46	567.546	10188	0
Итого:	10194.60	10074.95	10221.80	10125.81	54.365	696	0

Период нормальной работы 696ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10195ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

С. Шантуж



Рубин

ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г. Ростов-на-Дону		БИК	046015762
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000762
ИНН 6154023190	КПП 615401001	Сч. №	40702810200500000022
АО ТЭПТС "ТЕПЛОЭНЕРГО"			
Получатель			

Счет на оплату № 1166 от 31 марта 2020 г.

Поставщик АО ТЭПТС "ТЕПЛОЭНЕРГО", ИНН 6154023190, КПП 615401001, 347900, Ростовская (Исполнитель) обл, Таганрог г, Ломакина ул, дом № 23А, тел.: (8634) 38-32-09

Покупатель ТСЖ-27, ИНН 6154114489, КПП 615401001, 347900, Ростовская обл, Таганрог г, Розы (Заказчик): Люксембург ул, дом № 52/1, тел.: 36-20-16

Основание: Договор энергоснабжения №58 от 15.10.2008г.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	тепловая энергия за март 2020 г.	54,79	Гкал	2 063,29	113 047,66

Итого: 113 047,66

В том числе НДС: 18 841,28

Всего к оплате: 113 047,66

Всего наименований 1, на сумму 113 047,66 руб
Сто тринадцать тысяч сорок семь рублей 66 копеек

Руководитель

Стукало В.А.

Бухгалтер

Пузанова Е.А.



апрель 2020г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/03/20г.-15/04/20г.

Абонент:ТСЖ-27

Адрес:ул. Р-Люксембург, 52/1
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____Т.сут МГВС=_____Т.сут

Тхв= 5.00°C

Договор N:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

заводской номер 00064727
по 2.7

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хс9DB

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч	
25/03/20	50.25	44.64	5.61	353.20	348.97	354.10	350.72	1.957	24	0	
26/03/20	49.15	44.12	5.03	352.80	348.73	353.50	350.21	1.754	24	0	
27/03/20	47.51	43.22	4.29	350.60	346.81	351.30	348.14	1.490	24	0	
28/03/20	46.29	42.36	3.93	349.40	345.86	349.90	346.91	1.359	24	0	
29/03/20	46.14	42.39	3.75	349.90	346.35	350.50	347.50	1.301	24	0	
30/03/20	47.37	43.27	4.10	350.90	347.16	351.60	348.44	1.423	24	0	
31/03/20	46.59	42.75	3.84	349.70	346.06	350.20	347.14	1.330	24	0	
01/04/20	51.51	46.17	5.34	353.40	348.99	354.10	350.52	1.866	24	0	
02/04/20	50.80	45.84	4.96	352.40	348.08	353.10	349.55	1.726	24	0	
03/04/20	50.64	45.70	4.94	353.10	348.82	353.90	350.39	1.721	24	0	
04/04/20	49.09	44.69	4.40	351.40	347.38	351.90	348.57	1.530	24	0	
05/04/20	47.54	43.53	4.01	349.80	346.02	350.40	347.23	1.388	24	0	
06/04/20	49.81	45.21	4.60	352.30	348.17	352.90	349.47	1.602	24	0	
07/04/20	50.69	45.86	4.83	353.70	349.42	354.30	350.77	1.690	24	0	
08/04/20	49.64	45.14	4.50	351.30	347.19	352.00	348.58	1.562	24	0	
09/04/20	48.67	44.59	4.08	351.30	347.36	351.80	348.47	1.420	24	0	
10/04/20	47.60	43.89	3.71	351.30	347.50	351.80	348.59	1.291	24	0	
11/04/20	47.12	43.49	3.63	350.00	346.31	350.50	347.33	1.259	24	0	
12/04/20	49.13	44.80	4.33	351.10	347.11	351.80	348.46	1.500	24	0	
13/04/20	46.48	42.97	3.51	116.50	115.32	116.80	115.78	0.408	24	0	*
14/04/20	17.50	19.33	-1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
15/04/20	17.36	19.22	-1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
Итого:				6794.1	6717.61	6806.4	6742.77	29.577	528	0	
Средние:	45.76	41.96	3.80								

Дата	V1	M1	V2	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/03/20 24:00	83264.00	82098.51	79366.30	78510.46	567.546	10188	0
15/04/20 24:00	90058.10	88816.12	86172.70	85253.23	597.123	10716	0
Итого:	6794.10	6717.61	6806.40	6742.77	29.577	528	0

Период нормальной работы 528ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 10733ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

С. Шамкин



ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г. Ростов-на-Дону		БИК	046015762
Банк получателя		Сч. №	30101810100000000762
ИНН 6154023190	КПП 615401001	Сч. №	40702810200500000022
АО ТЭПТС "ТЕПЛОЭНЕРГО"			
Получатель			

Счет на оплату № 1550 от 30 апреля 2020 г.

Поставщик АО ТЭПТС "ТЕПЛОЭНЕРГО", ИНН 6154023190, КПП 615401001, 347900, Ростовская (Исполнитель) обл, Таганрог г, Ломакина ул, дом № 23А, тел.: (8634) 38-32-09

Покупатель ТСЖ-27, ИНН 6154114489, КПП 615401001, 347900, Ростовская обл, Таганрог г, Розы (Заказчик): Люксембург ул, дом № 52/1, тел.: 36-20-16

Основание: Договор энергоснабжения №58 от 15.10.2008г.

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	тепловая энергия за апрель 2020 г.	30,1	Гкал	2 063,29	62 105,03

Итого: 62 105,03
В том числе НДС: 10 350,84
Всего к оплате: 62 105,03

Всего наименований 1, на сумму 62 105,03 руб

Шестьдесят две тысячи сто пять рублей 03 копейки

Руководитель



Слукало В.А.

Бухгалтер

Пузанова Е.А.

октябрь 2020

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
23/06/20г.-24/10/20г.

Абонент:ТСЖ-27

Адрес:ул. Р-Люксембург, 52/1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____Т.сут МГВС=_____ Т.сут

Тхв= 5.00°С

Договор N:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч

G под min = 1.00 м3/ч

G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00054727

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хFDCE

по 2.7

Дата	t1	t2	dt	v1	m1	v2	m2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч	
0	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*				
22/09/20	19.56	19.51	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
23/09/20	19.53	19.48	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
24/09/20	19.74	19.69	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
25/09/20	19.92	19.87	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
26/09/20	20.07	20.01	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
27/09/20	20.12	20.05	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
28/09/20	20.12	20.05	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
29/09/20	19.96	19.89	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
30/09/20	19.87	19.79	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
1/10/20	19.72	19.64	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
2/10/20	37.43	19.96	17.47	1.30	1.29	1.00	1.00	0.022	24	0	
03/10/20	37.43	20.12	17.31	1.40	1.39	0.10	0.10	0.022	24	0	*
04/10/20	19.68	19.62	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
05/10/20	38.20	19.47	18.73	4.40	4.37	0.10	0.10	0.069	24	0	*
06/10/20	19.77	19.35	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
07/10/20	19.18	19.08	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
08/10/20	18.99	18.90	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
09/10/20	18.82	18.73	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
10/10/20	18.78	18.71	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
11/10/20	18.83	18.76	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
12/10/20	19.05	18.98	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
13/10/20	19.00	18.94	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
14/10/20	18.91	18.85	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
15/10/20	18.94	18.89	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
16/10/20	18.83	18.77	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
17/10/20	18.85	18.79	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
18/10/20	19.04	18.99	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
19/10/20	18.75	18.68	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	24	0	*
20/10/20	46.65	41.28	5.37	147.20	145.62	148.50	147.25	0.777	24	0	
21/10/20	51.04	45.19	5.85	356.70	352.29	359.60	356.09	2.060	24	0	
22/10/20	46.66	41.14	5.52	325.80	322.43	328.70	326.05	1.777	24	0	
23/10/20	46.29	40.75	5.54	303.90	300.83	306.50	304.07	1.666	24	0	
24/10/20	44.87	39.81	5.06	326.70	323.60	329.40	326.92	1.638	24	0	

Итого: | | | | 1467.5 | 1451.92 | 1473.9 | 1461.58 | 8.031 | 2744 | 232 | |

Средние: | 23.11 | 22.35 | 0.75 | | | | | | | | | |

Дата	V1	M1	V2	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
22/06/20 24:00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.000	0	15
24/10/20 24:00	1467.50	1451.92	1473.90	1461.58	8.031	2744	247
Итого:	1467.50	1451.92	1473.90	1461.58	8.031	2744	232

Период нормальной работы 2744ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 232ч
Время работы прибора после сброса 2999ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации

С. Шамкин



передано на учету со

ГЭПТС в 13 ÷ 14 00

26.10.2020г.

С. Шамкин

ноябрь 2020г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/10/20г.-24/11/20г.

Абонент:ТСЖ-27

Адрес:ул. Р-Люксембург, 52/1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001

Договорные расходы:

М сет. воды=_____Т.сут МГВС=_____Т.сут

Тхв= 5.00°С

Договор N:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч

G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00054727
по 2.7

ВВОД 1

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3

БД 1

ФТ=0

ТЗ=0

КС=0хFDCE

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч	
25/10/20	44.96	40.06	4.90	341.00	337.73	343.60	340.95	1.653	24	0	
26/10/20	45.36	40.11	5.25	330.80	327.54	333.70	331.15	1.718	24	0	
27/10/20	45.37	39.73	5.64	306.90	303.89	309.80	307.46	1.713	24	0	
28/10/20	43.95	38.86	5.09	328.80	325.76	331.80	329.44	1.657	24	0	
29/10/20	44.05	39.02	5.03	338.40	335.29	341.80	339.34	1.686	24	0	
30/10/20	44.44	38.82	5.62	292.70	289.96	295.80	293.69	1.635	24	0	
31/10/20	45.78	39.23	6.55	254.10	251.57	256.60	254.71	1.646	24	0	
01/11/20	44.64	38.99	5.65	294.70	291.91	297.70	295.55	1.646	24	0	
02/11/20	44.22	39.07	5.15	324.70	321.68	327.60	325.21	1.656	24	0	
03/11/20	44.28	38.80	5.48	301.00	298.18	302.70	300.54	1.635	24	0	
04/11/20	44.68	39.06	5.62	303.20	300.33	304.10	301.85	1.688	24	0	
05/11/20	44.70	39.14	5.56	318.60	315.57	319.40	317.05	1.756	24	0	
06/11/20	46.53	40.88	5.65	344.20	340.65	344.70	341.92	1.921	24	0	
07/11/20	45.79	40.28	5.51	359.30	355.71	360.30	357.49	1.961	24	0	
08/11/20	46.25	40.54	5.71	354.40	350.83	355.10	352.29	1.998	24	0	
09/11/20	46.27	40.75	5.52	369.30	365.57	369.80	366.89	2.018	24	0	
10/11/20	46.58	40.81	5.77	357.10	353.44	357.40	354.55	2.040	24	0	
11/11/20	49.76	43.12	6.64	365.40	361.15	365.70	362.46	2.397	24	0	
12/11/20	55.68	47.19	8.49	353.00	347.90	352.70	348.96	2.951	24	0	
13/11/20	56.19	47.65	8.54	355.00	349.77	354.50	350.66	2.985	24	0	
14/11/20	56.90	48.26	8.64	360.40	354.95	359.90	355.91	3.067	24	0	
15/11/20	59.34	49.96	9.38	362.40	356.50	362.00	357.72	3.342	24	0	
16/11/20	59.96	50.37	9.59	358.10	352.13	357.80	353.49	3.374	24	0	
17/11/20	62.64	52.04	10.60	353.10	346.75	352.70	348.19	3.673	24	0	
18/11/20	63.70	52.68	11.02	356.10	349.51	355.30	350.66	3.847	24	0	
19/11/20	67.00	55.00	12.00	357.00	349.73	355.90	350.87	4.195	24	0	
20/11/20	64.16	53.01	11.15	353.80	347.12	352.90	348.22	3.868	24	0	
21/11/20	62.16	51.70	10.46	359.10	352.73	358.30	353.77	3.692	24	0	
22/11/20	61.83	51.56	10.27	358.00	351.71	357.30	352.80	3.611	24	0	
23/11/20	59.80	50.16	9.64	358.50	352.54	357.80	353.55	3.397	24	0	
24/11/20	56.04	47.58	8.46	358.90	353.65	358.30	354.48	2.991	24	0	

Итого:				10528.	10391.7	10553.	10451.8	77.417	744	0	
Средние:	51.71	44.33	7.37								

Дата	V1	M1	V2	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/10/20 24:00	1467.50	1451.92	1473.90	1461.58	8.031	2744	247
24/11/20 24:00	11995.50	11843.67	12026.90	11913.40	85.448	3488	247
Итого:	10528.00	10391.75	10553.00	10451.82	77.417	744	0

Период нормальной работы 744ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 3743ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



26.11.20
[Handwritten signature]

декабрь 2020г.

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/11/20г.-24/12/20г.

Абонент:ТСЖ-27

Адрес:ул. Р-Люксембург, 52/1

Тепловычислитель ВКТ-7 сет.№ 001

Договорные расходы:

М сет.воды=_____Т.сут МГВС=_____ Т.сут

Тхв= 5.00°С

Договор №:_____

Тип расходомера:_____

Пределы измерений:

G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч

Заводской номер 00054727 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xFDCE
по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°С	°С	°С	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч	
25/11/20	56.27	47.80	8.47	362.00	356.65	361.50	357.60	3.021	24	0	
26/11/20	55.30	46.99	8.31	360.00	354.85	359.30	355.53	2.946	24	0	
27/11/20	58.28	49.27	9.01	359.00	353.31	358.20	354.06	3.183	24	0	
28/11/20	56.03	47.67	8.36	362.60	357.30	361.70	357.78	2.991	24	0	
29/11/20	55.65	47.43	8.22	359.90	354.68	358.90	355.05	2.914	24	0	
30/11/20	53.29	45.63	7.66	360.10	355.28	359.10	355.52	2.721	24	0	
01/12/20	60.25	50.17	10.08	353.70	347.76	352.20	348.01	3.503	24	0	
02/12/20	64.46	53.25	11.21	355.90	349.14	353.80	349.10	3.914	24	0	
03/12/20	64.04	52.98	11.06	357.90	351.19	355.70	350.99	3.885	24	0	
04/12/20	64.06	52.84	11.22	352.30	345.67	350.50	345.90	3.878	24	0	
05/12/20	64.21	52.74	11.47	348.10	341.55	346.60	342.07	3.918	24	0	
06/12/20	73.66	58.87	14.79	345.20	336.84	343.10	337.59	4.983	24	0	
07/12/20	75.70	60.26	15.44	345.20	336.43	343.00	337.22	5.198	24	0	
08/12/20	73.55	58.81	14.74	344.40	336.06	342.50	337.04	4.953	24	0	
09/12/20	68.61	55.63	12.98	344.20	336.82	342.80	337.86	4.372	24	0	
10/12/20	64.51	52.72	11.79	343.10	336.54	341.90	337.42	3.967	24	0	
11/12/20	63.69	52.17	11.52	340.70	334.37	339.40	335.07	3.852	24	0	
12/12/20	63.89	51.37	12.52	98.40	96.55	337.90	333.67	1.121	24	0	
13/12/20	61.55	50.64	10.91	0.00	0.00	334.90	330.83	0.000	24	0	
14/12/20	62.20	51.17	11.03	0.00	0.00	335.90	331.75	0.000	24	0	
15/12/20	62.41	51.47	10.94	0.00	0.00	335.70	331.51	0.000	24	0	
16/12/20	62.08	51.20	10.88	0.00	0.00	336.10	331.94	0.000	24	0	
17/12/20	62.28	51.47	10.81	0.00	0.00	335.00	330.80	0.000	24	0	
18/12/20	62.32	51.41	10.91	0.00	0.00	334.80	330.60	0.000	24	0	
19/12/20	64.07	52.75	11.32	0.00	0.00	336.50	332.08	0.000	24	0	
20/12/20	62.98	52.02	10.96	0.00	0.00	335.30	331.02	0.000	24	0	
21/12/20	64.91	53.27	11.64	0.00	0.00	336.80	332.30	0.000	24	0	
22/12/20	66.27	54.01	12.26	0.00	0.00	337.70	333.07	0.000	24	0	
23/12/20	68.19	55.29	12.90	0.00	0.00	338.30	333.46	0.000	24	0	
24/12/20	67.55	54.83	12.72	0.00	0.00	338.90	334.11	0.000	24	0	
Итого:				6092.7	5980.99	10344.	10210.9	65.320	720	0	
Средние:	63.40	52.20	11.20								

Дата	V1	M1	V2	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/11/20 24:00	11995.50	11843.67	12026.90	11913.40	85.448	3488	247
24/12/20 24:00	18088.20	17824.66	22370.90	22124.35	150.768	4208	247
Итого:	6092.70	5980.99	10344.00	10210.95	65.320	720	0

Период нормальной работы 720ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 4462ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



Генеральному директору ПАО
ТЭПТС «Теплоэнерго»
Дворянину Г. В.

Исх. №41/20.


Уважаемый Геннадий Валентинович!

25 декабря 2020г при снятии показаний была зафиксирована остановка счётчика теплоэнергии на подаче нашего теплоузла. Произошла потеря информации по количеству потреблённой теплоэнергии с 13.12. 2020г. по 24.12.20г. Согласно постановления Правительства РФ от 16 апреля 2013г №344 п. 59.1 плата за коммунальную услугу за расчётный период определяется исходя из рассчитанного среднемесячного объёма потребления за 6 месяцев. Эта величина была посчитана из среднемесячного расхода за декабрь 2020г. Прошу количество потреблённой теплоэнергии нашим домом за период с 13.12.2020г по 24.12.2020г принять равной 43,536 Гкал., и за декабрь 2020г. прошу принять количество потребленной теплоэнергии равной 108,856 Гкал.

Председатель Правления ТСЖ-27

Шаклеин С.В.

25 декабря 2020г.



АКТ от 25 декабря 2020г.

О неисправности счётчика теплоэнергии входного на теплоузле.

25.12.2020г. в 08-00 при снятии показаний с электронного счётчика теплоэнергии за декабрь 2020г членами Правления ТСЖ-27 Шаклеиным С.В. и Ткачёвым А.Н. был выявлен факт неисправности одного из счётчиков теплоэнергии, установленного на вводе теплоносителя, а именно: не вращался индикатор работы крыльчатки. Из- за этого потеряна часть информации.

Председатель Правления ТСЖ-27

Шаклеин С.В.



Член Правления ТСЖ-27

Ткачёв А.Н.



108,356 кВт