

Показания ОПУТ Р. Люксембург 52-1_25.10.2021

ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
01/10/21г.-24/10/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
 Адрес: _____ Тип расходомера: _____
 Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений: _____
 Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00 м3/ч
 M сет. воды = _____ Т.сут M ГВС = _____ Т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00 м3/ч
 Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00054722 Ввод 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0 КС=0xFDCE ПО 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	MГ	P1	P2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч	ч	
01/10/21	17.30	16.98	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.20	0.000	24	0	*
02/10/21	16.32	16.26	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.20	0.000	24	0	*
03/10/21	16.29	16.23	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.20	0.000	24	0	*
04/10/21	35.80	19.20	16.60	5.70	5.67	0.00	0.00	5.67	3.80	3.20	0.079	24	0	
05/10/21	17.31	16.99	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.20	0.000	24	0	*
06/10/21	15.74	15.59	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.20	0.000	24	0	*
07/10/21	15.10	14.96	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.20	0.000	24	0	*
08/10/21	14.78	14.66	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.20	0.000	24	0	*
09/10/21	14.61	14.48	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.20	0.000	24	0	*
10/10/21	14.77	14.67	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.20	0.000	24	0	*
11/10/21	14.92	14.85	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.20	0.000	24	0	*
12/10/21	15.22	15.14	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.20	0.000	24	0	*
13/10/21	15.56	15.47	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.20	0.000	24	0	*
14/10/21	15.64	15.59	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.20	0.000	24	0	*
15/10/21	43.71	39.31	4.40	137.90	136.62	138.90	137.86	-1.24	3.80	3.20	0.610	24	0	
16/10/21	48.13	43.00	5.13	338.70	334.97	344.40	341.36	-6.39	3.80	3.20	1.718	24	0	
17/10/21	47.04	41.77	5.27	350.80	347.11	356.10	353.15	-6.04	3.80	3.20	1.831	24	0	
18/10/21	47.24	41.66	5.58	353.90	350.15	358.90	355.92	-5.77	3.80	3.20	1.953	24	0	
19/10/21	46.06	40.64	5.42	354.80	351.24	360.50	357.67	-6.43	3.80	3.20	1.907	24	0	
20/10/21	46.87	41.14	5.73	355.50	351.79	361.00	358.12	-6.33	3.80	3.20	2.016	24	0	
21/10/21	49.19	42.96	6.23	349.60	345.60	354.80	351.65	-6.05	3.80	3.20	2.155	24	0	
22/10/21	46.73	41.17	5.56	349.60	345.96	354.50	351.64	-5.68	3.80	3.20	1.923	24	0	
23/10/21	47.62	42.01	5.61	354.00	350.21	359.00	355.95	-5.74	3.80	3.20	1.967	24	0	
24/10/21	47.86	42.02	5.84	343.00	339.27	347.60	344.68	-5.41	3.80	3.20	1.982	24	0	
Итого:				3293.5	3258.59	3335.7	3308.00	-49.41			18.141	576	0	
Средние:	29.57	26.53	3.04						3.80	3.20				

Период нормальной работы 576ч
 Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
 Время работы прибора после сброса 11760ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации



Видеонаблюдение по 91 номеру 25.10.21.

ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г. Ростов-на-Дону		БИК	046015762	
		Сч. №	30101810100000000762	
Банк получателя				
ИНН 6154023190	КПП 615401001	Сч. №	40702810200500000022	
АО ТЭПТС "ТЕПЛОЭНЕРГО"				
Получатель				Отсканируйте для оплаты

Счет на оплату № 2824 от 31 октября 2021 г.

Поставщик **АО ТЭПТС "ТЕПЛОЭНЕРГО", ИНН 6154023190, КПП 615401001, 347900, Ростовская (Исполнитель) обл, Таганрог г, Ломакина ул, дом № 23А, тел.: +7 (8634) 613038, 383209**

Покупатель **ТСЖ-27, ИНН 6154114489, КПП 615401001, 347900, Ростовская обл, Таганрог г, Розы (Заказчик): Люксембург ул, дом № 52/1, тел.: 36-20-16**

Основание: **Договор энергоснабжения №58 от 15.10.2008г.**

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	тепловая энергия за октябрь 2021 г.	18,14	Гкал	2 177,75	39 504,39

Итого: 39 504,39


В том числе НДС: 6 584,07

Всего к оплате: 39 504,39

Всего наименований 1, на сумму 39 504,39 руб

Тридцать девять тысяч пятьсот четыре рубля 39 копеек

Руководитель _____



Стукало В.А.

Бухгалтер

Пузанова Е.А.

Показания ОПУТ Р. Люксембург 52-1_25.11.2021
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
24/10/21г.-24/11/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00
м3/ч м сет. воды = _____ т.сут мГвс = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00
м3/ч Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00054727 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0
КС=0xFDCE ПО 2.7

Дата ВОС	НС	t1	t2	dt	v1	M1	V2	M2	Мг	P1	P2	Qo	ВНР
ч		°C	°C	°C	м3	т	м3	т	т	кг/см2	кг/см2	Гкал	ч
24/10/21		47.86	42.02	5.84	343.00	339.27	347.60	344.68	-5.41	3.80	3.20	1.982	24
0													
25/10/21		49.65	43.20	6.45	347.90	343.85	352.70	349.55	-5.70	3.80	3.20	2.217	24
0													
26/10/21		54.57	46.62	7.95	344.00	339.21	349.10	345.51	-6.30	3.80	3.20	2.692	24
0													
27/10/21		54.45	46.68	7.77	345.60	340.81	351.30	347.67	-6.86	3.80	3.20	2.645	24
0													
28/10/21		52.98	45.66	7.32	347.30	342.68	353.60	350.09	-7.41	3.80	3.20	2.508	24
0													
29/10/21		47.86	42.01	5.85	348.90	345.08	355.30	352.30	-7.22	3.80	3.20	2.019	24
0													
30/10/21		47.95	42.04	5.91	351.20	347.39	357.60	354.57	-7.18	3.80	3.20	2.054	24
0													
31/10/21		50.89	44.04	6.85	342.60	338.43	348.60	345.36	-6.93	3.80	3.20	2.318	24
0													
01/11/21		49.00	42.80	6.20	341.00	337.13	347.60	344.55	-7.42	3.80	3.20	2.090	24
0													
02/11/21		48.43	42.46	5.97	346.10	342.24	352.90	349.86	-7.62	3.80	3.20	2.044	24
0													
03/11/21		46.87	41.23	5.64	340.90	337.34	347.70	344.87	-7.53	3.80	3.20	1.901	24
0													
04/11/21		47.40	41.61	5.79	340.10	336.49	347.70	344.86	-8.37	3.80	3.20	1.949	24
0													
05/11/21		46.96	41.34	5.62	341.80	338.23	349.50	346.62	-8.39	3.80	3.20	1.901	24
0													
06/11/21		47.19	41.43	5.76	338.70	335.14	346.30	343.43	-8.29	3.80	3.20	1.931	24
0													
07/11/21		48.16	42.05	6.11	339.20	335.47	346.80	343.89	-8.42	3.80	3.20	2.047	24
0													
08/11/21		49.64	43.31	6.33	345.60	341.59	353.40	350.24	-8.65	3.80	3.20	2.162	24
0													
09/11/21		47.85	41.76	6.09	338.70	335.04	346.30	343.41	-8.37	3.80	3.20	2.040	24
0													
10/11/21		56.96	48.12	8.84	346.00	340.77	353.50	349.63	-8.86	3.80	3.20	3.014	24
0													
11/11/21		63.03	52.60	10.43	346.30	339.98	353.70	349.09	-9.11	3.80	3.20	3.547	24
0													
12/11/21		58.23	49.34	8.89	344.80	339.35	352.40	348.31	-8.96	3.80	3.20	3.015	24
0													
13/11/21		54.52	46.60	7.92	342.90	338.13	350.70	347.08	-8.95	3.80	3.20	2.678	24
0													
14/11/21		53.53	45.81	7.72	341.60	336.98	349.40	345.90	-8.92	3.80	3.20	2.602	24
0													
15/11/21		56.82	48.05	8.77	340.90	335.75	348.40	344.56	-8.81	3.80	3.20	2.941	24
0													
16/11/21		61.43	51.16	10.27	340.00	334.10	347.50	343.19	-9.09	3.80	3.20	3.430	24
0													
17/11/21		61.90	51.68	10.22	344.40	338.32	351.10	346.69	-8.37	3.80	3.20	3.457	24
0													
18/11/21		64.33	53.39	10.94	343.60	337.08	351.10	346.39	-9.31	3.80	3.20	3.683	24
0													
19/11/21		61.20	51.28	9.92	343.50	337.56	351.10	346.72	-9.16	3.80	3.20	3.347	24
0													
20/11/21		56.74	48.08	8.66	340.70	335.57	348.30	344.47	-8.90	3.80	3.20	2.905	24
0													
21/11/21		51.87	44.62	7.25	349.50	345.07	357.50	354.12	-9.05	3.80	3.20	2.499	24
0													
22/11/21		50.26	43.30	6.96	340.70	336.63	348.70	345.59	-8.96	3.80	3.20	2.340	24
0													
23/11/21		51.29	44.12	7.17	346.30	341.99	354.50	351.19	-9.20	3.80	3.20	2.449	24
0													
24/11/21		57.36	48.30	9.06	342.90	337.67	351.10	347.21	-9.54	3.80	3.20	3.059	24
0													

ПоказанияОПУТ Р.Люксембург52-1_25.11.2021

Итого:						10996.		10850.3		11223.		11111.6		-261.26				81.466		768
0																				
Средние:		53.03		45.52		7.51										3.80		3.20		

Период нормальной работы 768ч

Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч

Время работы прибора после сброса 12504ч

Представитель абонента

Представитель теплоснабж.организации

ПАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ" г. Ростов-на-Дону		БИК	046015762	
		Сч. №	30101810100000000762	
Банк получателя				
ИНН 6154023190	КПП 615401001	Сч. №	40702810200500000022	
АО ТЭПТС "ТЕПЛОЭНЕРГО"				
Получатель				Отсканируйте для оплаты

Счет на оплату № 3135 от 30 ноября 2021 г.

Поставщик **АО ТЭПТС "ТЕПЛОЭНЕРГО", ИНН 6154023190, КПП 615401001, 347900, Ростовская (Исполнитель) обл, Таганрог г, Ломакина ул, дом № 23А, тел.: +7 (8634) 613038, 383209**

Покупатель **ТСЖ-27, ИНН 6154114489, КПП 615401001, 347900, Ростовская обл, Таганрог г, Розы Люксембург ул, дом № 52/1, тел.: 36-20-16**

Основание: **Договор энергоснабжения №58 от 15.10.2008г.**


№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	тепловая энергия за ноябрь 2021 г.	81,47	Гкал	2 177,75	177 421,29

Итого: 177 421,29
В том числе НДС: 29 570,22
Всего к оплате: 177 421,29

Всего наименований 1, на сумму 177 421,29 руб


Сто семьдесят семь тысяч четыреста двадцать один рубль 29 копеек

Руководитель




Стукало В.А.

Бухгалтер



Пузанова Е.А.



Показания ОПУТ Р. Люксембург 52-1_27.12.2021
ОТЧЕТ
о суточных параметрах теплоснабжения
25/11/21г.-26/12/21г.

Абонент: _____ Договор N: _____
Адрес: _____ Тип расходомера: _____
Тепловычислитель ВКТ-7 сет. N 001 Пределы измерений:
Договорные расходы: G под max = 2.00 м3/ч G под min = 1.00
м3/ч м сет. воды = _____ т.сут м ГВС = _____ т.сут G обр max = 2.00 м3/ч G обр min = 1.00
м3/ч Тхв = 5.00 °C

Заводской номер 00054727 ВВОД 1 СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ 3 БД 1 ФТ=0 ТЗ=0
КС=0xFDCE по 2.7

Дата	t1	t2	dt	V1	M1	V2	M2	Qo	ВНР	ВОС	НС
	°C	°C	°C	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч	
25/11/21	58.41	49.01	9.40	344.40	338.95	352.50	348.49	3.185	24	0	
26/11/21	57.01	47.95	9.06	343.50	338.33	351.50	347.67	3.062	24	0	
27/11/21	56.03	47.30	8.73	342.30	337.28	350.70	346.98	2.944	24	0	
28/11/21	52.04	44.65	7.39	340.70	336.34	349.10	345.78	2.483	24	0	
29/11/21	46.97	41.12	5.85	341.40	337.84	350.10	347.26	1.973	24	0	
30/11/21	47.31	41.24	6.07	342.30	338.67	351.20	348.36	2.057	24	0	
01/12/21	55.37	46.83	8.54	340.80	335.91	348.30	344.65	2.871	24	0	
02/12/21	58.22	49.09	9.13	342.10	336.72	348.80	344.81	3.068	24	0	
03/12/21	52.98	45.39	7.59	342.20	337.69	351.10	347.65	2.562	24	0	
04/12/21	49.67	42.90	6.77	338.70	334.77	347.60	344.51	2.264	24	0	
05/12/21	53.16	45.23	7.93	339.60	335.10	348.00	344.62	2.656	24	0	
06/12/21	53.27	45.47	7.80	341.60	337.06	349.90	346.46	2.626	24	0	
07/12/21	51.28	43.96	7.32	339.60	335.40	347.90	344.69	2.453	24	0	
08/12/21	49.42	42.62	6.80	337.90	333.99	346.30	343.30	2.268	24	0	
09/12/21	49.16	42.47	6.69	338.10	334.22	346.50	343.51	2.235	24	0	
10/12/21	49.11	42.41	6.70	337.20	333.36	345.40	342.42	2.233	24	0	
11/12/21	53.96	45.53	8.43	337.70	333.07	345.90	342.46	2.806	24	0	
12/12/21	60.76	50.36	10.40	337.50	331.75	345.30	341.15	3.451	24	0	
13/12/21	61.52	50.97	10.55	339.60	333.67	347.40	343.12	3.515	24	0	
14/12/21	57.20	48.07	9.13	338.20	333.07	346.10	342.29	3.036	24	0	
15/12/21	55.74	47.00	8.74	338.00	333.11	346.10	342.45	2.914	24	0	
16/12/21	59.33	49.58	9.75	337.70	332.19	345.80	341.78	3.234	24	0	
17/12/21	60.73	50.66	10.07	337.50	331.74	345.40	341.19	3.343	24	0	
18/12/21	61.52	51.17	10.35	337.80	331.92	345.60	341.32	3.436	24	0	
19/12/21	61.71	51.21	10.50	338.60	332.67	346.60	342.30	3.493	24	0	
20/12/21	59.13	49.46	9.67	339.10	333.60	347.10	343.07	3.225	24	0	
21/12/21	63.19	52.18	11.01	338.60	332.40	346.40	341.97	3.657	24	0	
22/12/21	70.50	56.92	13.58	338.80	331.21	346.10	340.87	4.502	24	0	
23/12/21	72.47	58.11	14.36	338.40	330.45	346.00	340.58	4.747	24	0	
24/12/21	71.02	57.14	13.88	337.80	330.12	345.50	340.22	4.585	24	0	
25/12/21	60.76	50.33	10.43	340.30	334.50	348.30	344.12	3.488	24	0	
26/12/21	60.61	50.16	10.45	338.30	332.57	346.30	342.19	3.473	24	0	
Итого:				10866.	10699.6	11124.	11002.2	97.845	768	0	
Средние:	57.17	48.01	9.15								

Дата	V1	M1	V2	M2	Qo	ВНР	ВОС
	м3	т	м3	т	Гкал	ч	ч
24/11/21 24:00	71109.70	70021.70	67784.00	67008.80	627.881	12248	247
26/12/21 24:00	81976.00	80721.37	78908.80	78011.04	725.726	13016	247
Итого:	10866.30	10699.67	11124.80	11002.24	97.845	768	0

Период нормальной работы 768ч
Период отсутств.счета тепл.энергии 0ч
Время работы прибора после сброса 13270ч

представитель абонента

представитель теплоснабж.организации